Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
Institut für Umwelthygiene und Toxikologie
Direktor: Dr. Thomas-Benjamin Seiler
Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V.

Hygiene-Institut · Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen

Zehnder GmbH
Comfosystems
Almweg 34
77933 Lahr

Rotthauser Str. 19
45879 Gelsenkirchen

Telefon (0209) 9242-0
Telefax (0209) 9242-222
Internet www.hyg.de
E-Mail: klimatechnik@hyg.de

Unser Zeichen: W-334984-20-AB

Gelsenkirchen, 25.03.2021

Hygieneprüfzeugnis

zur Reinigbarkeit des Lüftungsrohres Comfotube 90 der Fa. Zehnder GmbH mit einem Staubsauger vom Typ „Kärcher NT 602“ sowie ein Lüftungsgerät des Typs „ComfoAir 550L Luxe“ (Kurzfassung zu dem Gutachten W-334984-20-AB)

Prüfstelle:	Hygiene Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin Rotthauser Straße 19 45879 Gelsenkirchen
Auftraggeber:	Zehnder GmbH Comfosystems Almweg 34 77933 Lahr
Prüfgegenstand:	Lüftungsrohr Comfotube 90 Staubsauger vom Typ „ Kärcher NT 602“ sowie ein Reinigungsset der Fa. Zehnder Produktnr. „990000106“
Lüftungsrohrarten:	Zehnder ComfoTube 90 Zehnder ComfoTube Therm 90 Zehnder ComfoTube LP 90 Zehnder ComfoTube Flex 90
Gutachter:	Herr A. Blankenberg
Grundlage der Prüfung:	Nach Anschmutzung mit Prüfstaub wurde ein 11m - Rohrsystem mittels Staubsauger vom Typ „Kärcher NT 602“ und einem Reinigungsset der Fa. Zehnder Produktnr. „990000106“ bestehend aus einer biegsamen Welle mit angeflanschter Bürste gereinigt. Mit den o.g. Reinigungshilfen konnte eine Staubentfernung von 88 % erreicht werden.

Gelsenkirchen, den 25.03.2021

(Dipl.-Ing. (FH) S. Horn)
Leiterin, Abteilung Hygienische Gebäudetechnik

(A. Blankenberg)
Sachbearbeiter, Abteilung Hygienische Gebäudetechni

Die Ergebnisse unserer Prüfungen und die Bewertungen gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen. Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.